

Информация о фактических значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2024 год

МУП "ПУ ЖКХ"

(наименование теплоснабжающей организации)

№ п/п	Наименование показателя	Значение	
1 Показатели надежности			
1.1	Показатель надежности тепловых сетей, ед./км	0,00	
1.1.1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, ед. ¹	0	
1.1.2	Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км	41,2	
1.2	Показатель надежности источников тепловой энергии, ед./Гкал/час	-	
1.2.1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, ед.	-	
1.2.2	Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час	-	
2 Показатели энергетической эффективности			
2.1	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	(по видам топлива)	
2.1.1	Выработка (по видам топлива), Гкал	-	
2.1.2	Расход натурального топлива (по видам топлива), ед. изм.	-	
2.1.3	Топливный эквивалент (по видам топлива)	-	
2.1.4	Расход условного топлива	-	
2.2	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям		
2.2.1	Расход на собственные нужды источников теплоснабжения, Гкал (по видам топлива)	0	
2.2.2	Объем покупной тепловой энергии, Гкал	369446	
2.2.3	Потери тепловой энергии ² , Гкал	53968	
2.2.4	Полезный отпуск, Гкал, в т.ч.:	315478	
	бюджетные потребители	42908	
	население	243558	
	предприятиям на производственные нужды	1288	
	прочие потребители	27724	
2.3	Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети Гкал/кв. м	3,33	
2.3.1	Материальная характеристика тепловой сети ³ , кв. м	16199,6	
	Отдельные участки тепловой сети	наружный диаметр трубопровода, м	длина в одноструйном исчислении, м
		0,025	27
		0,032	59
		0,038	158
		0,045	366
		0,058	2152
		0,076	1155
		0,088	51
		0,089	4451
		0,108	9023
		0,133	3731
		0,159	6215
		0,219	3598
		0,273	3748
		0,325	1200
		0,426	1312
		0,530	3068
		0,630	284
		0,720	608

И.о. директора МУП "ПУ ЖКХ"
(должность)

С.К. Бушуев

